

ZPRÁVA O KVALITĚ A ÚROVNI ÚDRŽBY ZAŘÍZENÍ PŘENOSOVÉ A DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

podle § 24 odst. 10 písm. t) a § 25 odst. 11 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	
Název vykazujícího subjektu: FORUM Ústí, s.r.o.	Vykazovaný rok:2024
Číslo licence: 121432943	

INFORMACE O STRATEGII A KONCEPCI ÚDRŽBY ELEKTRICKÝCH SÍTÍ	
Podle bodu 2 písm. a)	Technický ředitel zajišťuje provádění pravidelných revizí cizími subjekty a úkoluje a kontroluje zaměstnance při provádění údržby.
Podle bodu 2 písm. b)	Technický ředitel spolu se zaměstnanci údržby dozoruje funkčnost zařízení a v případě potřeby výměny zajišťuje dodávku od externích firem
Podle bodu 2 písm. c)	Jsou prováděny pravidelné revize.
Podle bodu 2 písm. d)	K žádným mimořádným událostem v LDS nedochází.
Podle bodu 2 písm. e)	Stav LDS je plně vyhovující a není plánována obnova či výměna zařízení.
Podle bodu 2 písm. f)	Údržbu provádí odborní pracovníci fyzickou kontrolou vedení a rozvodů.
Podle bodu 2 písm. g)	Údržba je prováděna z vlastních i z cizích zdrojů.
Podle bodu 2 písm. h)	4 pracovníci
Podle bodu 2 písm. i)	Pravidelná údržba distribučního zařízení vlastními pracovníky se provádí denně, cca 4 hodiny.
Podle bodu 2 písm. j)	Při údržbě nebylo nutné vypnout elektrické distribuční zařízení, preventivní údržba je prováděna denně, cca 2 hodiny.

UKAZATELE ZA ÚČELEM HODNOCENÍ ÚROVNĚ ÚDRŽBY						Komentář k jednotlivým údajům
Podle bodu 3 písm. a)	0					
Podle bodu 3 písm. b)	0					
Podle bodu 3 písm. c)	0					
Podle bodu 3 písm. d)	0					
	Stáří zařízení do 10 let	Stáří zařízení 10 až 20 let	Stáří zařízení 20 až 30 let	Stáří zařízení nad 30 let	Stáří zařízení nad 40 let	
Podle bodu 3 písm. e)	0					
Počet transformátorů (v kusech)	0	4	0	0	0	
Počet tlumivek (v kusech)	0	0	0	0	0	
Podle bodu 3 písm. f):						
Počet spínacích zařízení (ks)	0	0	0	0	0	
- z toho počet vypínačů (ks)						
Délka kabelových vedení (v metrech)	Vodiče	0	200000	0	0	0
	Světlovody	0	0	0	0	0

EKONOMICKÉ ÚDAJE – SOUHRNNÁ DATA (v tis. Kč)						
Podle bodu 4 písm. a)	Náklady na údržbu (plán)	Náklady na údržbu (skutečnost)	Náklady na opravy na základě vyhodnocení preventivní údržby	Náklady na opravy provedené po poruše	Náklady na technické zhodnocení na základě vyhodnocení preventivní údržby	Účetní zůstatková hodnota zařízení přenosové a distribuční soustavy
	225	225	0	0	0	0

EKONOMICKÉ ÚDAJE – PODROBNÉ ČLENĚNÍ (v tis. Kč)								
Podle bodu. 4 písm. b)	Náklady na vlastní údržbu		Náklady na externí údržbu		Náklady na opravy na základě vyhodnocení preventivní údržby	Náklady na opravy provedené po poruše	Náklady na technické zhodnocení na základě vyhodnocení preventivní údržby	Komentář k jednotlivým údajům
	Plán	Skutečnost	Plán	Skutečnost				
Napět'ová hladina NN (< 1000 V)	80	80	87	87	0	0	0	0
Napět'ová hladina VN (1000 V – 52 kV)	20	20	38	38	0	0	0	0
Napět'ová hladina VVN (52 kV – 300 kV)	--	--	--	--	--	--	--	--
Napět'ová hladina ZVN (300 kV – 800 kV)	--	--	--	--	--	--	--	--

zpracoval (jméno, příjmení, funkce, telefon):	schválil (jméno, příjmení, funkce):	datum:
Kateřina Krejčí, externí energetik, 739 310 690	David Srch, technický ředitel	23.2.2025